



Edificio	Taller: nombre y referencia en el plano	Operaciones realizadas	Si procede, clase de BPM: A, B, C o D	Referencia de la central de tratamiento de aire
	V10_A300_2_PL01 Local 232a: Esclusa de personal 2,66 m <sup>2</sup>	Cambio de indumentaria	C	Central C 991054
	V10_A300_2_PL01 Local 232b: Esclusa de material 1,24 m <sup>2</sup>	Traslado de material	C	Central C 991054
V10	V10_A300_2_PL01 Local 233: Esclusa de material sucio 1,08 m <sup>2</sup>	Traslado de material	C	Central C 991054
	V10_A300_2_PL01 Local 240: Polisacáridos 52,86 m <sup>2</sup>	Zona de purificación de polisacáridos libres	D	Central B 991052
	V10_A300_2_PL01 Local 240a: Esclusa de material 2,48 m <sup>2</sup>	Traslado de material	D	Central B 991052
	V10_A300_2_PL01 Local 240b: Esclusa de material sucio 1,44 m <sup>2</sup>	Traslado de material	D	Central B 991052
	V10_A300_2_PL01 Local 241: Sala deshumidificada 10,07 m <sup>2</sup>	Pesada de polvos polisacáridos	C	Central C 991054
	V10_A300_2_PL01 Local 241a: Esclusa de material 1,03 m <sup>2</sup>	Traslado de material	C	Central C 991054
	V10_A300_2_PL01 Local 241b: Esclusa de material sucio 1,03 m <sup>2</sup>	Traslado de material	C	Central C 991054
	V10_A300_2_PL01 Local 241c: Esclusa de personal 2,01 m <sup>2</sup>	Cambio de indumentaria	C	Central C 991054





Edificio	Taller: nombre y referencia en el plano	Operaciones realizadas	Si procede, clase de BPM: A, B, C o D	Referencia de la central de tratamiento de aire
	V10_A300_2_PL01 Local 242: Cámara frigorífica +5°C (ADF) 31,87 m <sup>2</sup>	C. frigor. producción de polisacáridos libres	No clasificado	Central B 991052
	V10_A300_2_PL01 Local 242a: Esclusa 0,7 m <sup>2</sup>	Esclusa de evacuación de éter acetona	No clasificado	/
V10	V10_A300_2_PL01 Local 243: Centrifugación de polisacáridos 22,1 m <sup>2</sup>	Sala de centrifuga K	D	Central B 991052
	V10_A300_2_PL01 Local 250: Preparación de soluciones 51,27 m <sup>2</sup>	Zona de preparación de soluciones	C	Central C 991054
	V10_A300_2_PL01 Local 250a: Esclusa de personal 2,53 m <sup>2</sup>	Cambio de indumentaria	C	Central C 991054
	V10_A300_2_PL01 Local 250b: Esclusa de material 2,55 m <sup>2</sup>	Traslado de material	C	Central C 991054
	V10_A300_2_PL01 Local 252: Control de fabricación y oficina 9,71 m <sup>2</sup>	Control de fabricación + Oficina	C	Central C 991054
	V10_A300_2_PL01 Local 253: Almacenamiento y pesada de materias primas 8,64 m <sup>2</sup>	Almacenamiento y pesada de materias primas	C	Central C 991054
	V10_A300_2_PL01 Local 254: Esclusa de material sucio 6,01 m <sup>2</sup>	Traslado de material	C	Central C 991054



Edificio	Taller: nombre y referencia en el plano	Operaciones realizadas	Si procede, clase de BPM: A, B, C o D	Referencia de la central de tratamiento de aire
	V10_A300_2_PL01 Local 255: Cámara frigorífica +5°C (soluciones) 12,7 m <sup>2</sup>	C. frigor. almacenamiento de soluciones	No clasificado	/
	V10_A300_2_PL01 Local 260: Laboratorio de purificación 1 65,7 m <sup>2</sup>	Purificación de toxoide	D	Central A 991050
	V10_A300_2_PL01 Local 260a: Local de centrifuga 10,02 m <sup>2</sup>	Sala de centrifuga SHARPLESS	D	Central A 991050
V10	V10_A300_2_PL01 Local 260b: Oficina 8,20 m <sup>2</sup>	Oficina	D	Central A 991050
	V10_A300_2_PL01 Local 260c: Oficina 6,80 m <sup>2</sup>	Oficina	D	Central A 991050
	V10_A300_2_PL01 Local 261: Cámara frigorífica +5°C (tanques) 15,02 m <sup>2</sup>	C. frigor. almacenamiento toxoide difterico (TDP)	No clasificado	/
	V10_A300_2_PL01 Local 262: Diálisis +5° C 7,16 m <sup>2</sup>	C. frigor. diálisis toxoide	No clasificado	/
	V10_A300_2_PL01 Local 263: Esclusa de material sucio 3,43 m <sup>2</sup>	Traslado de material	D	Central A 991050
	V10_A300_2_PL01 Local 265: Preparación de soluciones 86,25 m <sup>2</sup>	Almacenamiento, actividad de prueba de filtros, oficina	D	Central A 991050






Edificio	Taller: nombre y referencia en el plano	Operaciones realizadas	Si procede, clase de BPM: A, B, C o D	Referencia de la central de tratamiento de aire
	V10_A300_2_PL01 Local 265a: Esclusa de material sucio 6,01 m <sup>2</sup>	Traslado de material	D	Central A 991050
	V10_A300_2_PL01 Local 266: Preparación del fenol 10,40 m <sup>2</sup>	Zona de preparación del fenol tamponado	D	Central A 991050
	V10_A300_2_PL01 Local 266a: Esclusa de preparación del fenol 3,79 m <sup>2</sup>	Cambio de indumentaria y traslado de material	D	Central A 991050
	V10_A300_2_PL01 Local 268: Pruebas de filtros 10,68 m <sup>2</sup>	Local para las pruebas de filtros	D	Central A 901050
V10	V10_A300_2_PL01 Local 269: zona piloto 24,08 m <sup>2</sup>	Local piloto y ensayo	D	Central A 901050
	V10_A300_2_PL01 Local 270: Laboratorio de conjugados 70,71 m <sup>2</sup>	Zona de purificación de polisacáridos conjugados	D	Central A 901050
	V10_A300_2_PL01 Local 270c: Esclusa de material sucio 4,54 m <sup>2</sup>	Traslado de material	D	Central A 901050
	V10_A300_2_PL01 Local 270e: Oficina 9,49 m <sup>2</sup>	Oficina	D	Central A 991050
	V10_A300_2_PL01 Local 270f: Oficina 7,12 m <sup>2</sup>	Oficina	D	Central A 991050
	V10_A300_PL01 Local 271: Cosecha 1 2,52 m <sup>2</sup>	Sala de cosecha PRPC	D	Central A 901050

Información confidencial.  
Página 15 de 51

ROXANA MONTEMILONE  
DIRECTORA TÉCNICA  
SANOFI PASTEUR S.A.


CHRISTIAN DOMINGUEZ  
APODERADO  
SANOFI PASTEUR S.A.







Edificio	Taller: nombre y referencia en el plano	Operaciones realizadas	Si procede, clase de BPM: A, B, C o D	Referencia de la central de tratamiento de aire
	V10_A300_2_PL01 Local 271a: Centrifugas 1 - 2 13,35 m <sup>2</sup>	Sala de centrifuga	D	Central A 901050
	V10_A300_2_PL01 Local 272: Cosecha 2 2,52 m <sup>2</sup>	Sala de cosecha PRPC	D	Central A 901050
	V10_A300_2_PL01 Local 273a: Ultracentrifuga 55,47 m <sup>2</sup>	Local centrifuga	D	Central A 901050
	V10_A300_2_PL01 Local 275: Diálisis PRPC +5° C 19,38 m <sup>2</sup>	C. frigor. de diálisis	D	Central R
V10	V10_A300_2_PL01 Local 276; Diafiltración PRP- AH + 5° C 18,97 m <sup>2</sup>	C. frigor. de diafiltración	D	Central S
	V10_A300_2_PL01 Local 277: Unión 25,83 m <sup>2</sup>	Unión PRPC	D	Central A 901050
	V10_A300_2_PL01 Local 278: Sala de activación 18,33 m <sup>2</sup>	Activación PRP- AH	D	Central A 901050
	V10_A300_2_PL01 Local 279: Diafiltración PTC + 5° C 10,10 m <sup>2</sup>	C. frigor. de diafiltración	D	Central T
	V10_A300_2_PL01 Local 280: Preparación del material 144,52 m <sup>2</sup>	Preparación y montaje del material	D	Central A 901050
	V10_A300_2_PL01 Local 280a: Oficina 8,49 m <sup>2</sup>	Oficina	D	Central A 901050





Edificio	Taller: nombre y referencia en el plano	Operaciones realizadas	Si procede, clase de BPM: A, B, C o D	Referencia de la central de tratamiento de aire
	V10_A300_2_PL01 Local 280b: Oficina 9,85 m <sup>2</sup>	Oficina	D	Central A 901050
	V10_A300_2_PL01 Local 280c: Almacenamiento de tanques 32,70 m <sup>2</sup>	Almacenamiento de tanques	D	Central A 901050
	V10_A300_2_PL01 Local 282: Zona de lavado 70,81 m <sup>2</sup>	Lavado del material	D	Central A 901050
	V10_A300_2_PL01 Local 282a: Esclusa de material 3,54 m <sup>2</sup>	Traslado de material	D	Central A 901050
V10	V10_A300_2_PL01 283: Almacenamiento de material 49,02 m <sup>2</sup>	Almacenamiento de material	No clasificado	/
	V10_A300_2_PL01 Local 283a: Oficina 9,56 m <sup>2</sup>	Oficina	No clasificado	/
	V10_A300_2_PL01 Local 287: Local de sprinkler 10,47 m <sup>2</sup>	Local de sprinkler	No clasificado	/
	V10_A300_2_PL01 Local 294: Local de autoclave 24,64 m <sup>2</sup>	Sala técnica	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 301: Usos auxiliares diversos 35,35 m <sup>2</sup>	Pasillo de acceso a la oficina	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 301a: Local para fotocopias 3,5 m <sup>2</sup>	Local para fotocopias	No clasificado	/






Edificio	Taller: nombre y referencia en el plano	Operaciones realizadas	Si procede, clase de BPM: A, B, C o D	Referencia de la central de tratamiento de aire
	V10_A300_3_PL01 Local 302: Oficina 1 11,56 m <sup>2</sup>	Oficina	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 303: Oficina 2 11,99 m <sup>2</sup>	Oficina	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 304: Oficina 3 12,10 m <sup>2</sup>	Oficina	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 305: Oficina 4 12,01 m <sup>2</sup>	Oficina	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 306: Oficina 5 10,97 m <sup>2</sup>	Oficina	No clasificado	/
V10	V10_A300_3_PL01 Local 307: Oficina 6 13,97 m <sup>2</sup>	Oficina	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 308: Oficina 7 14,06 m <sup>2</sup>	Oficina	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 309: Oficina 8 16,20 m <sup>2</sup>	Oficina	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 310: Zona no acondicionada	Oficina	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 311: Sala de reunión 23,90 m <sup>2</sup>	Sala de reuniones	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 311a: WC 1,2 m <sup>2</sup>	/	No clasificado	/


Información confidencial  
Página 18 de 51


ROXANA MONTEMILONE  
DIRECTORA TÉCNICA  
SANOFI PASTEUR S.A.

CHRISTIAN DOMINGUEZ  
APODERADO  
SANOFI PASTEUR S.A.



Edificio	Taller: nombre y referencia en el plano	Operaciones realizadas	Si procede, clase de BPM: A, B, C o D	Referencia de la central de tratamiento de aire
	V10_A300_3_PL01 Local 311b: WC 1,2 m <sup>2</sup>	/	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 311c: Sanitarios 3,7 m <sup>2</sup>	/	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 311d: Armario 1,85 m <sup>2</sup>	/	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 312: Sala de reunión 19,47 m <sup>2</sup>	Sala de reuniones	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 313: Almacenamiento móvil con cierre 20,87 m <sup>2</sup>	Archivo de documentación	No clasificado	/
V10	V10_A300_3_PL01 Local 314: Local VDI (redes de comunicación) 11,16 m <sup>2</sup>	Local VDI (redes de comunicación)	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 315: Oficina 10 11,2 m <sup>2</sup>	Oficina	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 320: Desván técnico 1470 m <sup>2</sup>	Sala técnica	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 320bis: Desván técnico 160,1 m <sup>2</sup>	Sala técnica	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 321: Grupos de frío 76 m <sup>2</sup>	Sala técnica	No clasificado	/






Edificio	Taller: nombre y referencia en el plano	Operaciones realizadas	Si procede, clase de BPM: A, B, C o D	Referencia de la central de tratamiento de aire
	V10_A300_3_PL01 Local 322: Local del cuadro general de baja tensión (TGBT) 23,68 m <sup>2</sup>	Local eléctrico	No clasificado	/
	V10_A300_3_PL01 Local 323: Local transfor. 29,51 m <sup>2</sup>	Local eléctrico	No clasificado	/

Información confidencial  
Página 20 de 51

ROXANA MONTEMILONE  
DIRECTORA TÉCNICA  
SANOFI PASTEUR S.A.

CHRISTIAN DOMINGUEZ  
APODERADO/  
SANOFI PASTEUR S.A.





**C.3.3 Tratamiento del aire**

Referencia de las centrales	Volumen de aire insuflado en m <sup>3</sup> /h y % de aire reciclado	Eficacia de la filtración en %			Número de renovaciones por hora	Número de talleres ventilados por cada central
		Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3		
Centrales A 991050	49.610 m <sup>3</sup> /h 70 %	Prefiltros G4	Filtro de eficacia muy alta H12 99,5%	Filtro absoluto H13 99,95% EMERY en funda	> 20vol/h	5
Central B 991052	30.855 m <sup>3</sup> /h 70 %	Prefiltros G4	Filtro de eficacia muy alta H12 99,5%	Filtro absoluto H13 99,95% EMERY en funda	> 20vol/h	3
Central C 991054	14.813 m <sup>3</sup> /h 0 %	Prefiltros G4	Filtro de eficacia muy alta H12 99,5%	Filtro absoluto 99,9995% EMERY U15	> 30vol/h	5

Las cámaras frigoríficas 275, 276 y 279 están ventiladas por las centrales de tratamiento de aire R, S y T respectivamente. Dichas centrales permiten ventilar las cámaras frigoríficas de 5±3°C. Se alimentan a partir de la CTA A. Las centrales disponen de filtros H10 y de 2 baterías de frío que permiten regular la temperatura. El aire se insufla a los locales a través de filtros absolutos U15 (Ver los esquemas V10\_U600\_\_SA11 / 01-CTA-A3; V10\_U600\_\_SA12 / 01-CTA-A3 y V10\_U600\_\_SA13 / 01-CTA-A3).

