



### C.3.2 Talleres

#### C.3.2.a Presentados por categoría de productos

Vea la ficha C general

#### C.3.2.b Presentados por edificio y por actividad

Edificio	Taller: nombre y referencia en el plano	Operaciones realizadas	Si procede, clase de BPM: A, B, C o D	Referencia de la central de tratamiento de aire
<b>Laboratorio CV1 SUD</b>				
F2 Sud	S276 (18,64 m <sup>2</sup> )	Zona libre (usos auxiliares diversos) del autoclave	No clasificado	CTA 1
	S278a (6,89 m <sup>2</sup> )	Esclusa de personal (mujeres)	No clasificado	CTA 1
	S278b (4,52 m <sup>2</sup> )	Esclusa de personal (hombres)	No clasificado	CTA 1
	S278c (3,13 m <sup>2</sup> )	Esclusa de personal (mujeres)	No clasificado	CTA 2
	S278d (3,24 m <sup>2</sup> )	Esclusa de personal (mujeres)	No clasificado	CTA 2
	S279 (26,00 m <sup>2</sup> )	Pasillo 1	No clasificado	CTA 1
	S279a (6,41 m <sup>2</sup> )	Esclusa de personal (mujeres)	No clasificado	CTA 1
	S279b (5,82 m <sup>2</sup> )	Esclusa de personal (hombres)	No clasificado	CTA 1
	S279e (3,41 m <sup>2</sup> )	Esclusa autoclave	No clasificado	CTA 1
	S280 (36,56 m <sup>2</sup> )	Pasillo 2	No clasificado	CTA 2
	S280a (3,42 m <sup>2</sup> )	Esclusa de material	No clasificado	CTA 2



Edificio	Taller: nombre y referencia en el plano	Operaciones realizadas	Si procede, clase de BPM: A, B, C o D	Referencia de la central de tratamiento de aire
	S280b (5,85 m <sup>2</sup> )	Esclusa de personal (mujeres)	No clasificado	CTA 2
	S280c (4,31 m <sup>2</sup> )	Esclusa de personal (mujeres)	No clasificado	CTA 2
	S281a (8,21m <sup>2</sup> )	Sala de reuniones	No clasificado	CTA1
	S281b (6,24m <sup>2</sup> )	Oficina	No clasificado	CTA1
	S282a (5,75 m <sup>2</sup> )	Local de lectores ELISA	No clasificado	CTA 1
	S282b (7,78 m <sup>2</sup> )	Local de lavadoras-estufas ELISA	No clasificado	CTA 1
	S282c (4,45 m <sup>2</sup> )	Local CMR ELISA	No clasificado	CTA 1
	S283 (42,42 m <sup>2</sup> )	Sala AgD	No clasificado	CTA 1
	S285 (11,24 m <sup>2</sup> )	Cámara frigorífica	No clasificado	/
	S286 (10,45 m <sup>2</sup> )	Local de material pequeño	No clasificado	CTA 2
	S287 (18,64 m <sup>2</sup> )	Stock de consumibles	No clasificado	CTA 2
	S288 (16,38 m <sup>2</sup> )	Inmunodifusión radial simple (SRD) rabia	No clasificado	CTA 2
	S289 (20,03 m <sup>2</sup> )	Local congelador	No clasificado	CTA 2
	S290 (22,15 m <sup>2</sup> )	Virus rabia infeccioso	No clasificado	CTA 2
	S291 (11,66 m <sup>2</sup> )	Pureza IPV (vacuna antipoliomielítica inactivada) y Rabia	No clasificado	CTA 2





Edificio	Taller: nombre y referencia en el plano	Operaciones realizadas	Si procede, clase de BPM: A, B, C o D	Referencia de la central de tratamiento de aire
	S292 (11,66 m <sup>2</sup> )	Sala células	No clasificado	CTA 2
	S293 (25,94 m <sup>2</sup> )	IPV titulaciones	No clasificado	CTA 2
	S296 (13,98 m <sup>2</sup> )	Recepción de muestras	No clasificado	CTA 2
<b>Laboratorio CV1 NORD</b>				
F1	140A (46,05 m <sup>2</sup> )	Almacén de huevos y equipos	No clasificado	/
	133 (39,60 m <sup>2</sup> )	Vacío	No clasificado	/
	N409 (3,30 m <sup>2</sup> )	Esclusa de material	No clasificado	CTA 2
	N410b (2,00 m <sup>2</sup> )	Esclusa de personal M4	No clasificado	CTA 2
	N410a (3,14 m <sup>2</sup> )	Esclusa de personal M4	No clasificado	CTA 2
	N411b (2,15 m <sup>2</sup> )	Esclusa de personal M5	No clasificado	CTA 2
	N411a (1,90 m <sup>2</sup> )	Esclusa de personal M5	No clasificado	CTA 2
	N414 (11,90 m <sup>2</sup> )	Archivos	No clasificado	CTA 2
	N415 (27,32 m <sup>2</sup> )	Recepción de muestras	No clasificado	CTA 2
	N416 (14,80 m <sup>2</sup> )	Local centrífuga	No clasificado	CTA 2
	N417 (14,00 m <sup>2</sup> )	Sala de reuniones/papelería	No clasificado	CTA 2
	N418 (14,80 m <sup>2</sup> )	Congeladores n°1	No clasificado	CTA 2
N419 (14,00 m <sup>2</sup> )	Congeladores n°2	No clasificado	CTA 2	

Información confidencial  
Página 8 de 44

ROXANA MONTEMILONE  
DIRECTORA TÉCNICA  
SANOFI PASTEUR S.A.

CHRISTIAN DOMINGUEZ  
APODERADO  
SANOFI PASTEUR S.A.

0

0



Edificio	Taller: nombre y referencia en el plano	Operaciones realizadas	Si procede, clase de BPM: A, B, C o D	Referencia de la central de tratamiento de aire
	N420 (19,90 m <sup>2</sup> )	Sala de células 1	No clasificado	CTA 2
	N421 (12,61 m <sup>2</sup> )	Local de estufas	No clasificado	CTA 2
	N422 (5,46 m <sup>2</sup> )	Local de balanzas	No clasificado	CTA 2
	N423 (21,15 m <sup>2</sup> )	Almacenamiento de consumibles	No clasificado	CTA 2
	N424a (39,81 m <sup>2</sup> )	Pasillo M5	No clasificado	CTA 2
	N424b (32,13 m <sup>2</sup> )	Pasillo M4	No clasificado	CTA 2
	N425 (26,51 m <sup>2</sup> )	Titulación GRANELES	No clasificado	CTA 2
	N427 (22,95 m <sup>2</sup> )	ROR (vacuna sarampión, paperas, rubéola) pureza	No clasificado	CTA 2
	N428 (12,27 m <sup>2</sup> )	Autoclave HAV (virus hepatitis A)	No clasificado	CTA 2
	N429 (9,40 m <sup>2</sup> )	Pureza	No clasificado	CTA 2
	N431 (9,85 m <sup>2</sup> )	Sala de células	No clasificado	CTA 2
	N432 (13,90 m <sup>2</sup> )	ELISA para HAV	No clasificado	CTA 2
	N433 (14,00 m <sup>2</sup> )	Elisa para HAV	No clasificado	CTA 2
	N434 (6,65 m <sup>2</sup> )	Sala autoclave	No clasificado	CTA 2
	N435 (12,15 m <sup>2</sup> )	HAV/Serología AXSYM	No clasificado	CTA 2
	N436 (13,70 m <sup>2</sup> )	Local de estufas	No clasificado	CTA 2

Información confidencial  
Página 9 de 44

ROXANA MONTEMILONE  
DIRECTORA TÉCNICA  
SANOFI PASTEUR S.A.

CHRISTIAN DOMINGUEZ  
APODERADO  
SANOFI PASTEUR S.A.



Edificio	Taller: nombre y referencia en el plano	Operaciones realizadas	Si procede, clase de BPM: A, B, C o D	Referencia de la central de tratamiento de aire
	N437 (5,35 m <sup>2</sup> )	Autoclave	No clasificado	CTA 2
	N439 (13,47 m <sup>2</sup> )	Titulación tos ferina	No clasificado	CTA 2
	N440 (14,96 m <sup>2</sup> )	Lavadora de microplacas fin ELISA para HAV	No clasificado	CTA 2
	N441 (19,84 m <sup>2</sup> )	Titulación OPV (vacuna oral contra la poliomielitis)	No clasificado	CTA 2
	N442 (16,35 m <sup>2</sup> )	Inmunogenicidad HAV	No clasificado	CTA 2
	N444 (7,00 m <sup>2</sup> )	Autoclave	No clasificado	CTA 2
	N472 (20,63 m <sup>2</sup> )	HAV/Rubéola, técnica en huevos	No clasificado	CTA 1
	N473 (23,20 m <sup>2</sup> )	Gripe titulación SRD (difusión radial simple)	No clasificado	CTA 1
	N475 (13,11 m <sup>2</sup> )	Sala Gripe-Neuraminidasa	No clasificado	CTA 1
	N476 (10,66 m <sup>2</sup> )	Gripe titulación SRD (difusión radial simple)	No clasificado	CTA 1
	N478 (5,20 m <sup>2</sup> )	Gripe titulación SRD (difusión radial simple)	No clasificado	CTA 1
	N480 (5,83 m <sup>2</sup> )	Esclusa de material	No clasificado	CTA 1
	N496 (13,34 m <sup>2</sup> )	Local de material	No clasificado	CTA 1
	N497a (8,54 m <sup>2</sup> )	Congeladores	No clasificado	CTA 1
	N497b (5,87 m <sup>2</sup> )	Esclusa	No clasificado	CTA 1

Información confidencial  
Página 10 de 44

ROXANA MONTEMILONE  
DIRECTORA TÉCNICA  
SANOFI PASTEUR S.A.

CHRISTIAN DOMINGUEZ  
APODERADO  
SANOFI PASTEUR S.A.

